

Nasz znak: ZK.271.9.2020

WYKONAWCY

Informacja

o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej**”.

Pytanie 1: Firma, jako lider w realizacji profesjonalnych nawierzchni sportowych czujemy się w obowiązku, aby zwrócić Państwu uwagę na posadzkę sportową na modernizowanej przez Państwa sali gimnastycznej. W projekcie macie Państwo posadzkę z deszczułek, czyli klepkę parkietową. Od dłuższego już czasu firmy wykonawcze odchodzą od realizacji podłóg sportowych z klepką parkietową, która już przy pierwszym montażu wymaga cyklinowania i pokryta jest ręcznie lakierem. Wynika to głównie z rozlicznych reklamacji, dotyczących nadmiernej i ponadnormatywnej pracy deszczułek, co jest skutkiem ich małej odporności na działanie wilgoci znajdującej się często w przestrzeni podpodłogowej oraz na hali.

Sugerujemy zatem, aby skłonić się jednak ku systemom z deską warstwową. Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgoci. Rozszerzalność poprzeczna litej klepki przy wilgotności ok. 70 % jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „wstawanie” podłogi. Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie za mała wilgotność, poniżej 40%. W takiej sytuacji będą się kurczyły, przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami. Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, w przeciwnych kierunkach ruchu sło) w 70 % redukuje naturalne ruchy drewna (rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną. Bardzo ważnym aspektem, który odróżnia deski warstwowe od tradycyjnych klepek to fakt, iż są one pokryte fabrycznie 5 warstwami lakieru UV.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii realizacji zamówienia i wymaga wykonania podłogi zgodnie z opisem technicznym.

Powyższe wyjaśnienia podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: bip.suchan.pl.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ

Stanisława Bodnar