

Nasz znak: ZK. 271. 5. 2015

Informacja
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) zawiadamiam, że zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na zadanie **"Dostawa i montaż 23 lamp uliczo – parkowych (hybrydowych z turbiną)"** w następujący sposób:

1. W rozdziale XIV SIWZ (Miejsce oraz termin składania ofert) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Suchaniu ul. Pomorska 72 w sekretariacie – pokój nr 7 (I piętro), w terminie do dnia **8 kwietnia 2015 r. do godziny 11.30.**”
2. W rozdziale XIV SIWZ (Miejsce oraz termin składania ofert) pkt 2 opis koperty / opakowania otrzymuje brzmienie: „**Gmina Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań Oferta na „Dostawę i montaż 23 lamp uliczo-parkowych (hybrydowych z turbiną) Nie otwierać przed dniem 8 kwietnia 2015 r. godz. 12.00**”.
3. W rozdziale XV SIWZ (Miejsce oraz termin otwarcia ofert) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu przy ul. Pomorskiej 72 w Sali nr 14 (II piętro) w dniu **8 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00.**”
4. W załączniku nr 6 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W pkt 2.2 ppkt e) (Oprawy oświetleniowe) podpunkt „Temperatura pracy – 25° C + 50° C” zmienia się na „Temperatura pracy minimum od – 25° C do + 40° C”,
 - 2) W pkt 2.2 ppkt h) (Układ sterowniczy) zdanie „Powinien posiadać możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 14-15 h” zmienia się na zdanie „Powinien posiadać możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 1 do 16 h”.
5. W załączniku nr 8 do SIWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W pkt 2.2 ppkt e) (Oprawy oświetleniowe) podpunkt „Moc źródła min. 20 W” zmienia się na „Moc źródła min. 56 W – max. 70 W”,
 - 2) W pkt 2.2 ppkt e) (Oprawy oświetleniowe) podpunkt „Temperatura pracy – 250° C + 50° C” zmienia się na „Temperatura pracy minimum od – 25° C do + 40° C”,
 - 3) W pkt 2.2 ppkt h) (Układ sterowniczy) zdanie „Powinien posiadać możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 14-15 h” zmienia się na zdanie „Powinien posiadać możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 1 do 16 h”.

Wymieniona wyżej zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja o zmianie SIWZ podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.suchan.pl> w dziale „zamówienia publiczne”.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisława Bodnar