

**Informacja**  
**o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2005 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udzielam wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na **wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Suchaniu:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza trawę o niżej podanych parametrach:

- skład włókna – polietylenowe, 100 % włókien monofilowych,
- wysokość – 60 mm,
- dtex – 12100,
- gęstość (ilość włókien/m<sup>2</sup>) – 136 000,
- ciężar całkowity – 2730 gr/m<sup>2</sup>,
- wypełnienie – piasek kwarcowy, granuląt gumowy,
- kolor – zielony.

Trawa posiada certyfikat FIFA 2 STAR.

**Odpowiedź:**


Zamawiający określił minimalne wymagania dla trawy syntetycznej w projekcie budowlanym w rozdziale 6.2 – Parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania – wymagania dotyczące nawierzchni, m.in.:

- wysokość całkowita nawierzchni – min. 62 mm,
- gęstość (ilość włókien/m<sup>2</sup>): min. 110 000,
- ciężar całkowity: min. 2400gr/ m<sup>2</sup>,
- rodzaj włókna : polietylenowe, 100% włókien monofilowych,
- DTEX: min. 14 500,
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granuląt gumowy (szary),
- kolor nawierzchni: zielony (jednokolorowy),
- linie: wklejone w nawierzchnię- białe.

Zamawiający dopuści tylko trawy syntetyczne, które spełnią wyżej wymienione wymagania techniczne.

Typowy projekt budowlany, w tym także minimalne wymagania jakościowe dotyczące trawy syntetycznej, zostały opracowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które nie dopuszcza żadnych odstępstw od dokumentacji.

W imieniu zamawiającego

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Grażyna Kwiatkowska  
Sekretarz Miejski