

Nasz znak: OC.340-3/2007

Suchań, dnia 16.07.2007 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytania złożone w dniu 12 lipca 2007 roku dotyczące zamówienia publicznego „wymiana posadzki na wykładzinę PCV w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu”:

Pytanie 1: Czy wykładzina ma być homogeniczna – jednowarstwowa czy heterogeniczna – wielowarstwowa?

Odpowiedź: Wykładzina ma być homogeniczna – jednowarstwowa.

Pytanie 2: Czy rodzaj wykładziny ma być taki sam we wszystkich objętych przetargiem pomieszczeniach ?

Odpowiedź: Tak, ma być taki sam.

Pytanie 3: Ile kolorów planujecie Państwo wybrać ?

Odpowiedź: Dwa kolory.

Pytanie 4: Czy wykładzina ma być antystatyczna i o jakich parametrach antystatyczności ?

Odpowiedź: Nie stawiamy żadnych wymagań dotyczących antystatyczności.

Pytanie 5: Czy wykładzina ma być pokryta warstwą izolacyjną poliuretanu, bez konieczności jej konserwacji przez cały okres użytkowania ?

Odpowiedź: Nie ma potrzeby aby wykładzina była pokryta dodatkową warstwą izolacyjną poliuretanu. Wystarczy fabryczne pokrycie poliuretanową warstwą ochronną.


Pytanie 6: Jaka ma być grubość wykładziny i szerokość (proponujemy 2,00 mm grubości i 2 m szerokości – takie są standardy wykładzin obiektowych) ?

Odpowiedź: Wykładzina powinna mieć grubość przyjętą w przedmiarze to jest 2,00 mm, szerokość powinna wynosić co najmniej 2 m. Przyjęto łączenie wykładzin poprzez spawanie.

Pytanie 7: Czy wykładzina ma być wywinięta na ścianę czy mają być zastosowane listwy przypodłogowe?

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami i opisem technicznym załączonymi do specyfikacji należy przyjąć, że wykładzina ma być wywinięta na każdą ze ścian na wysokość 11 cm, nie przewiduje się montowania listew.

W imieniu zamawiającego

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Grażyna Kwiatkowska  
Sekretarz Miejski