

Wykonawcy - wszyscy

Nasz znak: OC.340-3/2007

Suchań, dnia 23.07.2007 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytania złożone w dniu 19 lipca 2007 roku dotyczące zamówienia publicznego „wymiana posadzki na wykładzinę PCV w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu”:

Pytanie 1: Czy obligatoryjnie istniejąca posadzka betonowa ma być skuta do głębokości 1 cm na całej powierzchni podlegającej wymianie wykładziny, czy jedynie w miejscach gdzie jest to konieczne, co może wskazywać na to, iż nie będzie konieczne w ogóle ?

Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba obligatoryjnego skuwania całej posadzki na głębokość do 1 cm. Na etapie przygotowywania dokumentacji stwierdzono liczne wgłębienia i zakładamy, że podczas zrywania płytek będą powstawały dalsze ubytki w posadzce. Należy więc przygotować nowe podłoże pod wykładzinę poprzez skucie resztek kleju oraz skruszonego betonu. W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym należy wycenić pozycje dotyczące skucia pozostałości kleju czy nierówności betonu w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót.

Pytanie 2: Czy należy wyrównać poziomy posadzki pomiędzy jednym a drugim końcem i szerokością korytarzy i holi oraz stołówki ? Jeśli tak to jaką możemy przyjąć normę odchylenia. Czy wystarczy jedynie wyrównać posadzkę masą wyrównawczą tak, aby była gładka, bez ubytków, dołów i wzniesień ?

Odpowiedź: Przedmiar robót nie przewiduje wyrównywania poziomów posadzki pomiędzy końcami korytarzy i holi. W związku z tym prosimy przyjąć zasadę, że trzeba wyrównać posadzkę tak aby była gładka, bez ubytków, dołów i wzniesień.


Pytanie 3: Czy należy montować listwy przejściowe w salach przyległych do remontowanych korytarzy, holi i świetlicy ?

Odpowiedź: Przedmiar robót nie przewiduje montowania listew przejściowych, prosimy więc nie przewidywać ich w swoich ofertach.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozdziałem VI ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Państwa kosztorys ofertowy musi zawierać wycenę wszystkich pozycji przedmiaru robót w zakresie określonym w książce przedmiarów. Zmiana zakresu robót skutkować będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

W imieniu zamawiającego

BURMISTRZ


mgr inż. Stanisława Bodnar